



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района**

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 21, корп. 2, тел (812) 311-25-50

Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  
Кронштадтское шоссе, д. 21, корп. 2,

28 марта 2017 года

12 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-16-50

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС

(вид документа, с указанием реквизитов (номер, дата)

России по г. Санкт-Петербургу Кострова Андрея Андреевича от 21 февраля 2017 года № 2-16-50  
была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: здание школы, расположенное по  
адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ  
СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга), адрес (место нахождения) юридическо-  
го лица: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А; ИНН 7818010883

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-их) предпринимателя (-ей), с указанием

ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 01 ”	марта	20 17	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 03 ”	марта	20 17	г. с	11	час.	30	мин.	до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 20 ”	марта	20 17	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 24 ”	марта	20 17	г. с	12	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 28 ”	марта	20 17	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 5 часов

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директора ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга  
Юрьевна 01.03.2017 года в 14 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Федоров Алексей Александрович - старший инспектор  
ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-  
пертных организаций: не привлекались.



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директора ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 4, литер А.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Отчет о расчете пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	помещение раздевалки в пищеблоке на первом этаже, не защищено соответствующими установками пожарной сигнализации	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А, п. А4, п. 9.2 Табл. А3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
2.	помещение овощного цеха в пищеблоке на первом этаже, не защищено соответствующими установками пожарной сигнализации	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А, п. А4, п. 9.2 Табл. А3 СП	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна

		5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Юрьевна
3.	Линейные извещатели установленные в спортивном зале не защищены от механического повреждения ( попадания спортивных мячей)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,13.3.13 СП 5 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
4.	в спортивном зале линейный извещатель автоматической установки пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (сбит мячом)	п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
5.	в поэтажном коридоре на третьем этаже (пом. № 130 по плану ПИБ) расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей менее 0,5 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
6.	На двери помещения складского назначения (помещение № 160 по плану ПИБ) не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(п. 20 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
7.	Помещения складского назначения (помещение № 160 по плану ПИБ) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2. СП 4.13130.2013	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна

	втором этаже (помещение № 67 по плану ПИБ) не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федерации	Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
15.	Помещения складского назначения на втором этаже (помещение № 67 по плану ПИБ) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2. СП 4.13130.2013	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
16.	На двери помещения производственного назначения – электрощитовой на первом этаже (помещение № 40 по плану ПИБ) не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
17.	Помещение производственного назначения – электрощитовая на первом этаже (помещение № 40 по плану ПИБ) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2. СП 4.13130.2013	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
18.	В кладовой на первом этаже (пом. №41 по плану ПИБ) Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 (в) Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
19.	в мед. Кабинет (пом. № 50 по плану ПИБ) расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей менее 0,5 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
20.	в мед. Кабинет (пом. № 49 по пла-	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6	Директор ГБОУ



8.	В проеме, противопожарной преграды, отделяющей помещение складского назначения назначения (помещение № 160 по плану ПИБ) от коридора (помещение № 159 по плану ПИБ) не установлена противопожарная дверь 2-ого типа	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 88, таб. 24 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
9.	Кресла в актовом зале (помещение № 107 по плану ПИБ) установлены без устройств для крепления к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигу	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.29 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
10.	В кладовой (пом. №154 по плану ПИБ) Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 (в) Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
11.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери (доводчик) отделяющей коридор от помещения венткамеры (пом. №155 по плану ПИБ) находится в неисправном состоянии (разобран)	п. 62 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
12.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери (доводчик) отделяющей спортивный зал от помещения складского назначения (пом. №76 по плану ПИБ) находится в неисправном состоянии (разобран)	п. 62 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
13.	Допускается фиксирование самозакрывающиеся двери в открытом положении без использования устройства, автоматически срабатывающие при пожаре (дверь отделяющая спортивный зал от складского помещения №76 по плану ПИБ на втором этаже)	п. 36 (г) Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
14.	На противопожарной двери помещения складского назначения на	п. 20 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418

	ну ПИБ) расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей менее 0,5 м	ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
21.	допускается отступление от проектных решений в части установки точечных дымовых пожарных извещателей в помещении актового зала на втором этаже (пом. №107 по плану ПИБ) без внесения изменений в рабочий проект на установку АПС и СОУЭ	п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна
22.	допускается отступление от проектных решений в части установки кабельных линий выполненным огнестойким кабелем для основного питания системы пожарной автоматики в группе помещений пищеблока на первом этаже без внесения изменений в рабочий проект на установку АПС и СОУЭ	п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	Директор ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга – Донченко Ольга Юрьевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
  2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
  3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
  4. Фототаблица: нет.
  5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснение Донченко О.Ю. на 1 листе в 1 экз.
  6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание от 28.03.2017 года № 2-16-50/1/1.
  7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
  8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
  9. Другие документы (их копии): заверенная копия устава, решения о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, копия журнала инструктажей работников, техническая документация на системы противопожарной защиты, договор на обслуживание систем противопожарной защиты, журнал учета огнетушителей, протоколы испытаний пожарных лестниц, копия контракта на техническое обслуживание системы АПС, копии обучения ПТМ
- Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Федоров А.А.

С актом проверки от 28.03.2017 года № 2-16-50 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а), положения статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ разъяснены: Директора ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Донченко Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

“28” мая 2017 г.  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)